

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0042502 - U 02/07/2020

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Manutenzione straordinaria gruppo antincendio.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del gruppo antincendio con impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza.	
Motivi dell'emergenza	Necessità di garantire il corretto funzionamento del gruppo antincendio, in caso di eventuali incendi sull'impianto e garantire la sicurezza delle apparecchiature e del personale presente sull'impianto.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/03/2020	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta a ditta specializzata.	
Termini di consegna	eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di apparecchiature idrauliche (Vaso di espansione da 20 l; fornitura e montaggio di tubazione inox, di valvole a sfera inox, di manometri inox, di impianto idrico per il riempimento dei serbatoi, della tenuta meccanica della parte fissa e mobile della pompa; sostituzione valvole a galleggiante). Fornitura di n.1 carica batteria automatico e di n.2 batterie. Fornitura e montaggio di n. 10 cassette antincendio corredate di manichette, lance e accessori, fornitura e montaggio di n. 10 piantana inox e di tappi di femmine in ottone.	
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.650,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 06/0420 del 20.03.2020
Allegati	consuntivo	n. 06/0420 del 20.03.2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

