



acquedotto
pugliese

Paripa - Brindisi - Roma

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 04/12/2017 - 0141778

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi "Canale Patri"
STO	TA/BR
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Antonio Schinaia
Descrizione del disservizio	A seguito di furto e danneggiamento delle apparecchiature elettriche (cavi, quadri elettrici) si è verificato il fermo della stazione di sollevamento. In particolare sono stati rubati i cavi elettrici di alimentazione di due elettropompe. Inoltre sono stati rubati i cavi di collegamento elettrico delle elettropompe di scorta
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Le segnalazioni sono avvenute in data 13/11/2017 da parte di personale AGE e DIRTE e verifiche da parte di personale AME.
Termini di consegna	7 giorni
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in alluminio ARG7 185 mmq per l'alimentazione delle elettropompe e ripristino del quadro elettrico danneggiato. Fornitura dei cavi elettrici delle elettropompe.
Denominazione della Ditta affidataria	<ul style="list-style-type: none">- N.D. Impianti- Xylem Water Solutions Italia Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<ul style="list-style-type: none">- Ditta avente disponibilità immediata del cavo elettrico necessario al rialimentare in modo provvisorio le elettropompe.- Ditta costruttrice delle elettropompe
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<ul style="list-style-type: none">- € 8.500,00- € 8.126,30
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato.
Allegati	<ul style="list-style-type: none">- Offerte di cui al punto precedente- Denuncia di furto presso i Carabinieri



acquedotto
pugliese
Facqua. bene comune

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si valida: Il Dirigente

Protocollo Verbale: BRCS27 2017 VD 902099

Protocollo Sdi: BRCS272017901956



**LEGIONE CARABINIERI PUGLIA
STAZIONE BRINDISI-CENTRO**

Via Bastioni S. Giorgio, 3

Tel. 0831476000 - Fax 0831476000 - E-mail stbr332110@carabinieri.it

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: Cervellera Giovanni nato a Brindisi (BR) il 22/11/1971, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante patente di guida U1M050919A, UCO 01.10.2015, residente a Brindisi (BR), Via Ponte Ferroviario, 43, telefono 3395999561, e relativa a "FURTO", fatto avvenuto presumibilmente dal 11/11/2017 al 13/11/2017, fra le 10:00 e le 07:30 a Brindisi (BR).----//

Il giorno 13/11/2017 alle ore 10:00, in Brindisi presso gli uffici di STAZIONE BRINDISI-CENTRO, avanti al sottoscritto Mar. Capo PICCINNI Giuseppe appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:----//

"Premetto di essere dipendente dell'Acquedotto Pugliese in qualità tecnico manutentore. Questa mattina alle 07.30 circa, unitamente al mio collega DELL'AGLIO Davide, mi sono recato presso l'"Impianto di sollevamento fogna Canale Patri", gestito dalla società AQP s.p.a., dove abbiamo constatato che ignoti hanno tranciato la catena dell'ingresso vano pompe, quadri e trasformatori e dall'interno hanno asportato circa 400 metri di cavi di alimentazione in alluminio.----//

A seguito dell'accaduto è intervenuta pattuglia dei Carabinieri.----//

A.D.R.:Non sono in grado di riferire se l'evento è coperto da assicurazione.----//

A.D.R.:Il luogo in cui si è verificato l'evento non è asservito da sistema di videosorveglianza. ----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:----//

Acquedotto Pugliese , partita iva 00347000721, sede di tipo Commerciale , la cui sede è ubicata a Bari (BA), via Cognetti, 36 è stata vittima di furto presumibilmente dal 11/11/2017 al 13/11/2017, fra le 10:00 e le 07:30 in ditta/fabbrica/azienda. Il fatto è avvenuto a Brindisi (BR), strada per patri, cap. 72100 .. La refurtiva del fatto è composta da: ----//

1 metallo alluminio , per un valore di 5000,00 euro , 400 mt di cavo da mm 185 circa.----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.----//"

Non ho altro da aggiungere né da modificare.----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----//





Data: Lun 04/12/2017 10:03
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: mat.taranto@pec.aqp.it
Oggetto: CONSEGNA: Informativa per lavori in emergenza -
 Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere
 elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 1 KB*)
 postacert.eml (*dimensione 1.70 MB*) **Messaggio di posta
 elettronica**
 smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/12/2017 alle ore 10:03:18 (+0100) il messaggio
 "Informativa per lavori in emergenza - Manutenzione straordinaria in emergenza
 delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi" proveniente da
 "mat.taranto@pec.aqp.it"
 ed indirizzato a "protocollo@pec.aip.gov.it"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: 13925F2C.0146AD1E.20C3D1D3.9DAEFABB.posta-
 certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
---	---------------

Data: Lun 04/12/2017 10:03
Da: Acquedotto Pugliese
A: protocollo@pec.aip.gov.it
Oggetto: Informativa per lavori in emergenza -
 Manutenzione straordinaria in emergenza delle
 opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi
Allegato/i: nota n. 141778 del 04-10-2017.pdf(*dimensione
 1.10 MB*)

NOTA 141778 DEL 04/12/2017
 AQP S.p.A.
 MACRO AREA BR/TA
 Viale Virgilio n. 19
 74121 Taranto
 Fax 0994591605

P.r. 16.11.17
Mica Bramante



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

2

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 16/11/2017 - 0134974



Spett.le
N.D. Impianti
Via S. Francesco Rapillo, 201
74121 Taranto

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi "Canale Patri"

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 14/11/2017.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 8.500,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 7 gg

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede Legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



N 100413 - N 11742226/UK - N 11274002/UK