



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 143738 DEL 6.12.2017

DOPRI - GEIRI
DSCPT
DIRAF - PIMAF
DIRTC - IAUTC

E P.C. AUTORITA IDRICA PUGLIESE

Oggetto	Lavori di adeguamento quadri elettrici BT finalizzato al ripristino della regolare funzionalità dell'ISI CalaMatano per il serbatoio dell'Eremita c/o Isola S. Domino - Isole Tremiti che garantisce la distribuzione idrica per l'intero arcipelago.
Impianto	ISI CALAMATANO- ISOLA S. DOMINO - ISOLE TREMITI(FG)
S.T.O.	AVELLINO/FOGGIA
Descrizione del disservizio	<p>In data 6 giugno 2017 è stata attivata un'indagine di mercato per i lavori indicati in oggetto, in ottemperanza a quanto stabilito dalle ultime disposizioni sugli acquisti inferiori a euro 20.000,00 interpellando le ditte Elettromeccaniche CMC di Foggia, Elettromeccanica CS di Foggia, Giese Impianti di Molfetta(BA) e Temes di Bari.</p> <p>Hanno risposto all'invito con relativo preventivo le ditte :</p> <p>Elettromeccanica CS : € 6.950,00 + IVA Elettromeccanica CMC : €6.550,00 + IVA(soluzione alternativa € 5.850,00 + IVA Giese Impianti : 7.987,00 + IVA</p> <p>Dall'esame tecnico delle suddette offerte, è stato rilevato che tutte le ditte in gara hanno proposto materiale e prestazioni rispondenti alla richiesta e che l'offerta economicamente vantaggiosa risultava essere quella della ditta Elettromeccanica CMC.</p> <p>La stessa ditta CMC ha inoltre proposto una soluzione alternativa ritenuta valida dal tecnico incaricato che ha permesso di ribassare ulteriormente il costo d'acquisto a € 5.850,00 + IVA a favore di AQP. Nelle more dell'espletamento della pratica ai fini d'aggiudicazione, in data 18.10.2017 si è verificato il fuori servizio totale del quadro elettrico di comando dell'elettropompa n. 1 ivi installata pregiudicando pertanto il regolare funzionamento della riserva installata necessaria per garantire la distribuzione idrica all'abitato dell'arcipelago delle Isole Tremiti in caso di avaria dell'altra elettropompa funzionante. In considerazione dell'urgenza, dell'ubicazione sfavorevole dell'impianto che richiede lunghi tempi d'intervento in caso di fermo</p>

Mod/PG3.21/04
Rev. 1 del 28/01/08

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p>totale delle elettropompe, acquisita l'approvazione del Direttore Competente, è stato chiesto, senza indugio, alla medesima ditta Elettromeccanica CMC di anticipare l'intervento. La ditta CMC in data 20.10.2017 è intervenuta in loco ed ha regolarmente eseguito le lavorazioni in argomento, ripristinando la piena potenzialità dell'impianto elevatore di Cala Matano c/o Isola S. Domino – Isole Tremiti. All'uopo, è stato redatto il relativo Certificato di regolare Esecuzione, che si allega.</p>
Motivi dell'emergenza	Garantire la regolare funzionalità dell'ISI CalaMatano per il serbatoio dell'Eremita c/o Isola S. Domino – Isole Tremiti che garantisce la distribuzione idrica per l'intero arcipelago
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione telefonica personale AQP in loco
Primi interventi adottati	Comunicazioni telefoniche alla ditta Elettromeccanica CMC
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Adeguamento quadro elettrico n. 1 e 2 con sostituzione delle apparecchiature seguenti :</p> <ul style="list-style-type: none"> Impedenza trifase di avviamento Contattore tripolare di avviamento Temporizzatori elettronici multifunzione Inserimento e cablaggio selettori, relè, contatti aux, temporizzatori e microinterruttori in apposita morsettiera dedicata. Collaudo
Denominazione delle Ditte affidatarie	Ditta : Elettromeccanica CMC – via Manfredonia Km. 2,200 -Foggia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte iscritte nell'albo fornitori, immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	EURO 5.850,00 oltre I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	CONGRUO
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	PREVENTIVO VIA MAIL DEL 07.06.2017
Allegati	PREVENTIVO VIA MAIL DEL 07.06.2017 VERBALE SOPRALLUOGO

Intervento ascrivibile a:

Mod/PG3.21/04
Rev. 1 del 28/01/08



acquedotto
pugliese
F.lli. S. Maria e S. Antonio

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il direttore dell'esecuzione del Contratto

P.I. Antonio Ventura

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Morola

Si autorizza: Il Manager U.T.

Ing. Danilo Ancora