

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : Santeramo in Colle	
	Manutenzione straordinaria stazione sedimentatore secondario	
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Si è riscontrata la rottura dei sistemi di sospensione e ancoraggio dell'apparato di trascinarsi fanghi ubicati nella parte sommersa del sedimentatore, conseguentemente mal funzionamento che impedisce la raccolta del fango biologico nelle tramogge di aspirazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/07/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e messa in sicurezza.	
Termini di consegna	5 giorni	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e sostituzione tubolari piastrati inox di sostegno lama, smontaggio e sostituzione tiranti in tondo inox, smontaggio e sostituzione piatto inox su lama raschiafango.	
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME. Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4 500,00	


INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 27/07/2017
Allegati	consuntivo	del 27/07/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Luca Picciallo



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Viticcio

