



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/03/2018 - 0023770



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Fornitura posa in opera e ricerca guasto a n. 3 pompe sommerse a servizio del dissabbiatore e dalla stazione di sollevamento acque miscele areate.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo delle n. 2 pompe a servizio del dissabbiatore per il travaso delle acque nel pozzetto fanghi e della pompa di sollevamento acque miscele areate.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/01/2018	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n: 1 pompa sommersa marca Faggiolati (portata 100 Mc/H, potenza motore 10 kw, prevalenza 10 m), posa in opera di pompa sommersa fornita da AQP, (istallate con l'ausilio di autogrù di idonea portata), a servizio del dissabbiatore per travaso acque pozzetto fanghi, compreso la fornitura e posa in opera di Mt 6 di corrugato Dn 100 completo di attacchi rapidi e cablaggio elettrico delle pompe. Ricerca guasto della pompa di sollevamento acque miscele areate, montaggio avviatore on/off pompa volante acque da dissabbiare, e spostamento di pompe per svuotamento e pulizia vasche.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal S.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.978,00	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 005/18 Rg del 16/01/2018
Allegati	consuntivo	n. 005/18 Rg del 16/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vucchi

