

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0049262 - U 30/07/2020

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Fornitura di n 1 motore a servizio della soffiante della stazione di stabilizzazione fanghi.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Grave rottura del motore (dove risultava antieconomica la riparazione) a servizio della soffiante della stabilizzazione fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/03/2020	VitoMarangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di offerta a ditta specializzata.	
Termini di consegna	20/04/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 nuovo intercambiabile con quello danneggiato, marca Seipe, KW 30 2 poli con cuscinetto posteriore isolato.	
Denominazione della Ditta affidataria	Eldi Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.640,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 69014 del 13/03/2020
Allegati	offerta	n. 69014 del 13/03/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
VitoMarangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

