

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/08/2017 - 0095521



A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria ISF Porta Grande
Impianto	ISF PORTA GRANDE – CASTELLANA GROTTA
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	ELETTROPOMPE IN AVARIA
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 18/05/2017
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza impianto e monitoraggio costante con richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura vasca e bonifica mediante autoespughi, rimozione EP in avaria e trasporto in officina, sost. Tubi guida, sostituzione ancoraggi, fornitura di 2 nuove Giranti per EP.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile di Gianni Gentile Xylem Water Solutions Italia Srl ATI Capo Gruppo Cons Coop.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 32.917,02



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro

Si autorizza: **Il Dirigente**
Ing. Girolamo Vitucci