



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 25/07/2017 - 0086171



Taranto,

Al Responsabile S.T.O. BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino delle due griglie a catena automatiche
Impianto	Impianto di depurazione di Castellana Grotte
S.T.O.	Area Gestione Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Le catene di trazione delle spazzole pulitrici delle due griglie automatiche si sono spezzate in più punti.
Motivi dell'emergenza	Tale stato di fatto non consente che il materiale in arrivo con il refluo venga raccolto con il conseguente possibile messa in carica del collettore di arrivo e intasamento delle pompe di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 03/07/2017
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	Lavoro già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino delle griglie con una prima riparazione temporanea con la sostituzione di alcune maglie delle catene e varie saldature e in un secondo momento la sostituzione della catena e dei supporti pettine
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL C.da Ramunno di Sotto Zona C 61/F-Noci (Ba)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda specializzata e prontamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ .1500,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta n. 135/17 FM del 18/07/2017
Allegati	Consuntivo sopra indicato

Pagina 1 di 2

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, tiene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone