

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 12/05/2017 - 0054634



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bitonto	
	Manutenzione straordinaria di N. 1 centrifuga marca Vitone in servizio presso la stazione di disidratazione dell'impianto in oggetto.	
Impianto di depurazione	Bitonto	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della centrifuga a causa della avaria di organi meccanici.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/03/2017	P.I. Gianni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi Interventi adottati	Messa in sicurezza della macchina e richiesta intervento alla ditta costruttrice che ha portato la centrifuga presso la propria officina.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Foritura e montaggio di nuovi componenti meccanici.	
Denominazione della Ditta affidataria	Vitone Eco s.r.l.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice della centrifuga in oggetto.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 15.150,00	

Fee

Int

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n. 08/2017 del 03/03/2017
Allegati	preventivo	n. 08/2017 del 03/03/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
PII. Gianni Maragliano

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STC
Ing. Girolamo Vitucci