

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 13/03/2018 - 0027685



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Conversano	
	Manutenzione ordinaria al carroponete della stazione di sedimentazione finale.	
Impianto di depurazione	Conversano	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria al carroponete della stazione di sedimentazione finale causato dall'usura delle ruote in gomma.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/01/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 2 ruote in gomma 358x114x203 mm con anello cuscion complete di n. 4 supporti UCFC 211 55x100x55.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.529,60	

9.04

10/1



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	perizia tecnica	del 24/01/2018
Allegati	perizia tecnica	del 24/01/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci