

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 20/02/2018 - 0019812

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n.02 botole in acciaio inox AISI 304 per coperture di pozzetti a servizio del locale disidratazione fanghi.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Copertura botole corrosa e ammalorata, con pericolo di inciampo e fuoriuscita cattivi odori, locale disidratazione meccanica.
Motivi dell'emergenza	Mettere in sicurezza calpestio locale disidratazione e evitare fuoriuscita cattivi odori, garantendo migliori condizioni ambientali e igienico-sanitarie per il personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Area del 02/02/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di n. 02 botole in acciaio inox AISI 304 per coperture di pozzetti a servizio del locale disidratazione fanghi. Le botole saranno realizzate con telaio in angolare 50x50x5 mm completo di zanche di fissaggio da inghisare nel cemento e fori per ancoraggio con tasselli, copertura in lamiera sp. 8 mm e rinforzi in piatto 35x8 mm. Inoltre, le botole saranno dotate di molle a gas per agevolare l'apertura delle stesse.
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal c.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 3.250,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. 013/18 FM del 05/02/2018 €. 3.250,00 applicato sconto del 7,1%
Allegati	Preventivo n. 013/18 FM del 05/02/2018 €. 3.250,00 Ditta Tek.Metal

Intervento ascrivibile a:




acquedotto
pugliese
Traccia - Bello - Lirione

INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

