

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 21/01/2019 - 0006232



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	ID S. Ferdinando di P. – Manutenzione straordinaria del rotostaccio a servizio della stazione di equalizzazione.
<b>Impianto di depurazione</b>	San Ferdinando di Puglia
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del rotostaccio per avaria al cestello.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la staccatura dei reflui equalizzati al fine di evitare intasamenti di pompe e garantire il regolare andamento del processo depurativo.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 11/09/18 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio del cestello esistente in avaria a servizio del rotostaccio e montaggio di un altro analogo prelevato da altro impianto previa modifica alle flange di accoppiamento, ricostruzione di albero centrale, sostituzione di supporti, sigillature e prove di funzionamento.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – 71045 Orta Nova (FG)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 2.392,16 (duemilatrecentonovantadue/16) + IVA



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in regime di estrema urgenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Offerta a consuntivo n.72 del 21/10/18 della ditta NTU di Basanisi Giovanni Luca</li></ul>
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Nicola Ricco



**Il Responsabile AGD BAT**

Ing. Salvatore Calendano

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

Ing. Girolamo Vitucci

