

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 03/04/2017 - 0039554



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Molfetta	
	Fornitura di n. 1 pompa ad albero nudo marca Bellin tipo NG 550C/PR	
Impianto di depurazione	Molfetta	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo di una pompa di sollevamento fanghi al digestore anaerobico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/03/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Attivata la pompa di riserva	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	fornitura di n.1 pompa ad albero nudo tipo NG 550C/PR	
Denominazione della Ditta affidataria	Bellin spa Orfiano (Vc)	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della pompa in parola e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.491,00	

g. an


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	2017.ocp.189 del 14.03.2017
Allegati	consuntivo	2017.ocp.189 del 14.03.2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
L' RCM
Per. Ing. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitale

