

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 09/02/2017 - 0017440



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e.p.c. AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Giovinazzo	
	Lavori di messa in sicurezza del capannone della stazione di disidratazione fanghia del depuratore di Giovinazzo.	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	Rottura dei lucernari superiori del locale disidratazione fanghi a seguito delle nevicate avvenute dal 6 al 9 gennaio 2017.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e la integrità della apparecchiature	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/01/2017	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Apposto cartellonistica di sicurezza.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di nuovi lucernari in PVC.	
Denominazione della Ditta affidataria	Impresa Topputi Lorenzo	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.750,00	

9



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	12/01/2017
Allegati	preventivo	12/01/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

IL R.C.M.

Per Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitucci