



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 18/12/2018 - 0128275



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto di depurazione di Trinitapoli – Manutenzione straordinaria alle elettropompe di caricamento filtro a sabbia all'impianto di affinamento e fornitura in opera di docce-lavaocchi presso la stazione di dosaggio reggenti dell'affinamento e presso la stazione di disidratazione meccanica dei fanghi
Impianto di depurazione	ID Trinitapoli
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo elettropompe di caricamento filtro a sabbia per rottura organi meccanici. Rottura docce-lavaocchi presso la stazione di dosaggio reggenti dell'affinamento e presso la stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la sicurezza degli operatori e la corretta funzionalità della stazione tale da garantire la disidratazione dei fanghi e il corretto trasferimento di acqua all'impianto di affinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10.10.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta di intervento a ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none">• Manutenzione straordinaria delle elettropompe;• Realizzazione di nuova linea per alimentare la doccia-lavaocchi.• Fornitura in opera di nuova postazione per doccia-lavaocchi a servizio dei reagenti presso l'affinamento, attraverso uno scavo a sezione obbligata per posizionamento pozzetto di raccolta acque con telaio ed orsovrill sulla sommità, realizzazione di piping idraulico per alimentazione doccia, posizionamento in opera della doccia lavaocchi.
Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio, C.da Piano, sn, 71013 - San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo totale dei lavori pari a: € 6.863.75 (Seimilaottocentosessantatre/75) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato, con uno sconto riservato a questa società, come di seguito riportato: Consuntivo n. 58/2018 del 25.09.18 € 8.075,00 - 15% = 6.863.75 + IVA (Sconto) Importo dei lavori pari a € 6.863.75 (Seimilaottocentosessantatre/75) + IVA
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	P.F.T. TERMOIDRAULICA di Palladino Fabrizio Consuntivo n. 61/2018 del 11.10.18;
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

P.a. Nicola Ricco

**Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci