



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 20/06/2017 - 0068724



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : ID Gioia del Colle		
	Manutenzione straordinaria scomparto arrivo e protezione cabina di trasformazione		
Impianto di depurazione	ID Gioia del Colle	Codice Profitto	PD11091P
Area	STO Area Esercizio Depurazione Bari		
Descrizione del disservizio	Avaria dell'interruttore magnetotermico differenziale del quadro in cabina MT/BT con possibile disalimentazione dell'impianto e condizione di scarsa sicurezza per gli operatori.		
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza degli operatori.		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/03/2017	ing. Discipio - ing. Vitucci	
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata prontamente disponibile.		
Termini di consegna	Immediata		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dell'interruttore magnetotermico differenziale ed esecuzione degli interventi propedeutici per il ripristino della funzionalità della cabina elettrica.		
Denominazione della Ditta affidataria	L.M. Tecnologie		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	6.179,00	



acquedotto
pugliese
Tarquinia - Benevento - Caserta

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e la particolare difficoltà	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	N. 0106/17 del 25/03/2017
Allegati	consuntivo	N. 0106/17 del 25/03/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci