acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 11/04/2018 - 0038856

Lecce,

a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di sostituzione tubi estrattori fanghi primari (linee 1 e 2) e riparazione tubazione adduzione fanghi alle stabilizzazioni.
Impianto	Impianto di depurazione di Tricase (LE)
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Tubazioni esistenti bucate e vetuste
Motivi dell'emergenza	Ripristinare condizioni di salubrità ambientali per gli operatori e funzionamento linee estrazione fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02/02/2018 Responsabile conduzione e manutenzione impianto
Primi interventi adottati	nessuno
Termini di consegna	15 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tubo estrattore fanghi primari linea 1 e 2; riparazione tubazione adduzione fanghi alle stabilizzazioni
Denominazione della Ditta affidataria	Millenium Costruzioni Srl. Via Vulture 136 – 85027 Rapolla (PZ)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che ha l'appalto per l'adeguamento del depuratore nel suo complesso
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 19.628,00 Preventivo del 05/02/2018 Ditta Millenium Costruzioni Srl. Via Vulture 136 – 85027 Rapolla (PZ)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	€. 19.628,00 Preventivo del 05/02/2018 Ditta Millenium Costruzioni Srl. Via Vulture 136 – 85027 Rapolla (PZ)
Allegati	Offerta ditta Millenium Costruzioni Srl. Via Vulture 136 – 85027 Rapolla (PZ)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Ing. Fabio Piscopiello

Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò