

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
15/02/2017 - 0019418



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti per il ripristino funzionale dei filtri a carbone nn. 1-2-6, la sostituzione dei fine corsa di tutte le paratoie ingresso/uscita acqua a servizio dei n. 10 filtri a carbone, nonché la verifica generale del sistema di gestione e supervisione degli stessi
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP - Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Grave malfunzionamento dei filtri a carbone nn. 1-2-6, nonché dei fine corsa di tutti e 10 i filtri a carbone, nonché del sistema di gestione e supervisione degli stessi
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione filtri a carbone, indispensabile per il processo di potabilizzazione, soprattutto con riferimento al rispetto dei limiti di legge da rispettare per l'acqua potabile in uscita dall'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16.01.2017 - conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Intensificazione dei controlli dei conduttori e continui interventi in campo degli stessi
Termini di consegna	3 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Esecuzione dei seguenti interventi di ripristino <ul style="list-style-type: none"> - Filtro a carbone n. 1: manutenzione del cilindro della paratoia acqua in ingresso, al fine di evitare la perdita di aria all'interno dello stesso - Filtro a carbone n. 2: sostituzione del finecorsa n.4 delle paratoie al fine di evitare la perdita di aria nel cilindro - Filtro a carbone n. 6: verifica della valvola regolatrice dell'acqua in uscita - Sostituzione di tutte le paratoie di ingresso/uscita acqua a servizio dei dieci filtri - Verifica generale del funzionamento del sistema di gestione e supervisione dei dieci filtri - Messa in esercizio e collaudo
Denominazione della Ditta affidataria	FAVER S.p.A. di Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché installatrice delle medesime apparecchiature e del software per la

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	configurazione del sistema di supervisione, controllo e gestione delle stesse
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10 800,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua ed stata determinata sulla base di analisi di mercato e di recenti analoghe forniture in opera, con l'applicazione di uno sconto del 10%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n°17_002//RR rev.1 del 17.01.2017 della ditta FAVER S.p.A
Allegati	Preventivo n°17_002//RR rev.1 del 17.01.2017 della ditta FAVER S.p.A.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto


ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta



FILTRI A CARBONE (OFFERTA MIGLIORATIVA)

FAVER

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede legale e amministrativa
70124 Bari, Via S. Caterina 31
Tel. 080.5054488 Fax 080.5061234
email: info@faver.net
pec: faver.bari@legalmail.it
http: www.faver.net

Sede generale e Divisione Acquedotti
70124 Bari, Via S. Caterina 31
Tel. 080.5054488
Fax 080.5061234
email: segreteria@faver.net

Sede Divisione Elettromeccanica
70124 Bari, Via Bitritto Km 7+700
Tel. 080.5061707
Fax 080.5061090
email: divem@faver.net

Sede Divisione Costruzioni Meccaniche
70026 Modugno (Bari), Via delle Fresie 2
Tel. 080.5329603
Fax 080.5320970
email: meccanica@faver.net

Ufficio di rappresentanza
20122 Milano, Corso V. Emanuele 22

17_002/RR rev. 1	verbale	17/01/17		
Ns. rif.	Vs. rif.	Data	Approvato LR	Commessa

Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Imp. di Potabilizzazione del Fortore
C.da Finocchito
71017 Castel Nuovo della Daunia (FG)

Oggetto: *Preventivo per il ripristino completo del funzionamento dei filtri a carbone a servizio del Potabilizzatore del Fortore – Castelnuovo della Daunia (FG).*

In riscontro alla Vostra richiesta verbale di intervento e facendo seguito agli interventi già eseguiti dalla scrivente impresa inerenti ai lavori in oggetto, di seguito si riporta la situazione attualmente riscontrata sul funzionamento dei **n° 10 filtri a carbone** a servizio del potabilizzatore in oggetto ed il preventivo per il ripristino delle anomalie riscontrate.

COMPARTO FILTRI A CARBONE – Resoconto sul funzionamento

Filtro a carbone n°1 Occorre eseguire la manutenzione del cilindro della paratoia acqua in ingresso a causa di una perdita di aria all'interno dello stesso.

Filtro a carbone n°2 Occorre sostituire il fincorsa (n. 4) delle paratoie a causa di una perdita di aria nel cilindro.

Filtro a carbone n°6 Bisogna verificare la valvola regolatrice dell'acqua in uscita.

FAVER

SOCIETÀ PER AZIONI

Per tutte le paratoie di ingresso/uscita acqua a servizio dei filtri: va eseguita la sostituzione dei fincorsa alloggiati sull'asse, oltre alla verifica generale del funzionamento del sistema di gestione e supervisione per n° 10 filtri.

TOTALE PREVENTIVO:.....€ 12.000,00 + I.V.A.

Sconto a Voi riservato..... 10%

TOTALE NETTO:.....€ 10.800,00 + I.V.A. (EURO Diecimilaottocento/00)

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Termini di consegna : 3 settimane d.r.o.
Pagamento : solito in uso
Resa : franco Vs. impianto di potabilizzazione del Fortore
Validità offerta : 30 gg

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

FAVER S.p.A.