



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 04/09/2019 - 0071174



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico di forza elettromotrice-pompa di sollevamento liquami equalizzazione
Impianto	Impianto di depurazione di Castellaneta Marina (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BF
Descrizione del disservizio	Fermo della pompa n.1 sollevamento liquami della stazione di equalizzazione per intervento delle protezioni elettriche
Motivi dell'emergenza	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il fermo della stazione di trattamento potrebbe determinare un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/07/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza informando dell'accaduto a mezzo avviso i colleghi della DIRTE.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



110413 - N° 1121220/UK - N° 11274802/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei cavi danneggiati e ripristino delle opere complementari
Denominazione della Ditta affidataria	DAL Automazione di DACHILLE LUCA Strada provinciale Bari-Modugno KM 0.800 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 – Comma 1 – Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 1.214,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo di mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della DAL Automazione n. 190/2019 del 22/07/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Consuntivo della DAL Automazione n. 190/2019 del 22/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti
-----------------	---	--------------

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Moramicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



FR 100413 - N° IT212226/UK - N° IT274802/UK