



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
70125 - BARI

Oggetto	Stazione di trattamento di grigliatura liquame in arrivo all'impianto.
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo-Terlizzi.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del compattatore oleodinamico del materiale grigliato.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della fase di grigliatura del refluo affluente al fine di evitare il passaggio del materiale solido presente nel refluo. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 22/01/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata. Lavoro già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di un nuovo pistone, riparazione camicia porta-pistone, riparazione centralina oleodinamica e taratura, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – Orta Nova (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.410,80 (duemilaquattrocentodieci/80).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 14 del 29/01/2018
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Responsabile AGD/BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**



**Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**

