



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 06/02/2017 - 0014969

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Taranto Via Crispi.
Impianto	ISF di Taranto Via Crispi
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Sono stati danneggiati dai roditori le linee di alimentazione delle elettropompe e di segnalazione. Questo ha causato il fermo della stazione di sollevamento con conseguenti problemi igienico sanitari.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti alla realizzazione di collegamenti provvisori per l'avvio di almeno una elettropompa e alla messa in sicurezza dei locali.
Termini di consegna	1 settimana
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la bonifica elettrica dei locali, la posa in opera di canali in plastica resistente e cassette di collegamento con relative morsettiere il tutto a tenuta per evitare l'intrusione dei topi. Fornitura e posa in opera di cavi elettrici di potenza e segnalazione con relativi collegamenti e avvio dell'impianto. Manutenzione impianto di illuminazione danneggiato dei topi.
Denominazione della Ditta affidataria	- N.D. Impianti
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta intervenuta nell'immediato per il ripristino della stazione di sollevamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 14.750,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta del 03/02/2017
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia**

**Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante**

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Gaetano Barbone

P.R. 06/02/17
Lidilla



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 06/02/2017 - 0014977



Spett.le
N.D. Impianti
Via S. Francesco Rapillo, 201
74121 Taranto

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Taranto Via Crispi.

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 03/02/2017.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 14.750,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 1 settimana

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.


Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone


AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

