

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 19/01/2017 - 0007467



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e p.c. All'AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : ID Santeramo in Colle		
	Manutenzione straordinaria scomparto arrivo e protezione cabina di trasformazione		
Impianto di depurazione	ID Santeramo in Colle	Codice Profitto	PD11391P
Area	STO Area Esercizio Depurazione Bari		
Descrizione del disservizio	Le condizioni metereologiche avverse verificatesi nelle giornate precedenti al 10/01/2017, che hanno visto copiose precipitazioni nevose e l'abbassamento repentino delle temperature a valori molto inferiori alla media stagionale, unitamente ad una scarica atmosferica, hanno determinato lo scatto dell'interruttore in SF6 il quale presentava problemi ai leverismi di inserimento con la conseguenza della disalimentazione totale elettrica dell'impianto.		
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale		
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10/01/2017	ing. Discipio - ing. Vitucci	
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la messa in sicurezza elettrica e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata prontamente disponibile.		
Termini di consegna	Immediata		
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dell'intero scomparto MT conformemente alla Direttiva ENEL CEI 016 terza edizione.		
Denominazione della Ditta affidataria	L.M. Tecnologie - Zona G6/N int. 15 Zona Industriale Noci		
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento e le condizioni difficoltose di raggiungimento dell'impianto		
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	17 990,00	

9

MA



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza e la particolare difficoltà	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo	del 12-01-2017
Allegati	Preventivo	del 12-01-2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
L' ROM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci