acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 04/12/2017 - 0142217

Al Direttore Servizi Tecnici
Alla Dir. Op. Reti Distr. Fogn. Impianti
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori urgenti di riparazione elettropompa sommersa tipo KSB mod. KRTK 150 da 62 Kw matr. N. 9972036153/000400
Impianto	Impianti di sollevamento fognatura nera di Matino ex depurativo
MAT	Lecce
Descrizione del disservizio	Pompa sommersa in basso isolamento
Motivi dell'emergenza	Ripristino impianto di sollevamento
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04 dicembre 2017
Primi interventi adottati	Accertati i lavori da eseguire e affidati all'impresa
Termini di consegna	Strettissimi in somma urgenza
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vedi relazione allegata
Denominazione della Ditta affidataria	Spedicato Impianti srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fornitura fiduciario AQP, casa costruttrice delle pompe
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Euro 4.991,38
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	congrui

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 393sfr del 04/12/2017
Allegati	vari

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	X	

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Area

Si autorizza: Il Responsabile STO