

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 06/12/2017 - 0143685

Prot.



A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Internal Audit (IAUAM)  
SEDE  
Reti e Impianti (DIRRI)  
SEDE  
e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria cabina di consegna ENEL e cabina MT-BT. Furto del 28/08/2017
<b>Impianto</b>	ISI COLLONE – ACQUAVIVA DELLE FONTI
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Impianto fermo causa furto e atti vandalici
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 28/08/2017
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza impianto e monitoraggio costante con richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di UPS monofase, cavi di media tensione, pulsante emergenza, cartelli monitori e kit cabina, Q.E. generale di bassa tensione in cabina, linee di alimentazione cabina impianto, riparazione Q.E. generale BT, linee di alimentazione impianto, nolo G.E. di emergenza, messa in esercizio
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Elettromeccanica Gentile – Via per Mottola, sn – 70015 Noci (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 20.500,00

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE

Ing. Luca Leandro



Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

