

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese  
U - 02/07/2018 - 0068468



Prot.

DIRPR  
IAUAM  
DIRRI/TECRI  
Sede

p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura di UPS a servizio Cabina MT Campi S.na
<b>STO LECCE</b>	Impianto di depurazione di Campi S.na
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.I. Desio Carparelli
<b>Descrizione del disservizio</b>	Gruppo di continuità a servizio della cabina MT inefficiente, guasto e con batterie esauste.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la funzionalità delle principali apparecchiature in MT in caso di sospensione dell'erogazione di energia elettrica, evitando il blocco di tutte le stazioni, compromettendo il processo depurativo che può causare sanzioni civili per l'Azienda e penali per il personale preposto.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 20/06/2018
<b>Termini di consegna</b>	10 gg.
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura Gruppo di continuità con Batteria al piombo ermetico esente da manutenzione con elettrolito sospeso, Potenza in uscita 1000 Watt / 1500 VA, Connessioni d'uscita 4 prese IEC 320 C13 ; Autonomia >120 minuti a 80% carico, tempo di ricarica 3 ore. Indicatore di carico e di carica, allarmi vari
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Gaetano Dell'Anna Srl. P.tta. Toscanini, 5. 73100 Lecce
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 960,00
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Preventivo n.163/18 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl. Piazzetta. Toscanini, 5. 73100 Lecce
<b>Allegati</b>	Preventivo n.163/18 della Ditta Gaetano Dell'Anna Srl


Intervento ascrivibile a:

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


**Il Richiedente**

P.I. Desio Carparelli



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Mario Pietresanti



**Si valida: Il Dirigente**

Ing. Marcello Rainò

