

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 19/01/2017 - 0007447



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : ACQUAVIVA	
	Ripristino impianto elettrico di distribuzione e alimentazione utenze derivante da furto di cavi e danneggiamento da tentato furto avvenuto nella notte tra il 02 e 03 ottobre 2016.	
Impianto di depurazione	ACQUAVIVA	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	installazione di linee elettriche di alimentazione motori carriponte sedimentazione secondaria , pompe ricircolo fanghi , paratoie motorizzate, pompe supero, selettori di sicurezza etc etc	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04/10/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dei quadri e delle stazioni interessate e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata prontamente disponibile.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità		
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire la fornitura in opera tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€	17.984,00





acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estratti del documento tecnico-economico di riferimento (offerta consuntiva della ditta)	Consuntivo	consuntivo del 31.10.2016
Allegati	Consuntivo	consuntivo del 31.10.2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	*	Investimenti	X	
-----------------	---	--------------	---	--

Il Richiedente
IL P.C.M.
P.Chim. L. PICCIALLO

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipolo

Si autorizza: Il Dirigente MÀT
Ing. Girolamo Vitucci