ORIGINALE

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 09/05/2017 - 0053346

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione urgente elettropompa dosatrice OBL mod. M16PP32 DV a servizio stazione di dosaggio acido solforico al 94% dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Fuori uso della pompa OBL n. 3 del dosaggio di acido solforico al 94% per danneggiamenti dei componenti, non più riparabili a causa della usura e della obsolescenza degli stessi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione di dosaggio acido solforico al 94%
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01.05.2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Intervento squadra specialistica per tentativo riparazione pompa, risultato vano, e sostituzione provvisoria della stessa con una recuperata dal potabilizzatore di Conza, non avente, però, stesse caratteristiche tecniche (regolazione della portata non adeguato alle portate minime).
Termini di consegna	3-4 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura a piè d'opera di elettropompa dosatrice OBL tipo M16PP32 DV, portata 16 l/h, per dosaggio acido solforico al 94%, completa di regolazione della portata manuale e motore, come da scheda tecnica allegata
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec srl di Molfetta (BA),
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Società rappresentante di zona della ditta produttrice della pompa dosatrice OBL sopra descritta, avente medesima intercambiabilità idraulica ed elettrica a quella esistente
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 779,00 + IVA, di cui € 50 per spese di trasporto
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto del 10% sul prezzo di listino
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta del 03.05.2017 della ditta Biotec srl

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Offerta del 03.05.2017 della ditta Biotec srl, ed allegata scheda tecnica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

Biotec SRL

Spett.le
AQP S.P.A.
Impianto di potabilizzazione del Fortore

Molfetta, 3 Maggio 2017

c.a. Sig. M. De Sabato

Oggetto: Offerta per pompe OBL.

Egr. Sig. De Sabato,

a seguito della Sua cortese richiesta, dettagliamo di seguito la nostra offerta.

Offerta n. 084.2017 rev. 1.

N. 1 pompa dosatrice OBL mod. M16PP32 DV (come da scheda tecnica allegata)

Prezzo: Euro 810,00 cad.

Condizioni di fornitura:
Il suddetto prezzo è da intendersi IVA esclusa;
Sconto da applicare: 10%;
Resa: franco partenza;
Trasporto: Euro 50,00 + IVA;
Consegna: 3-4 settimane da ricevimento ordine;
Pagamento: solito in uso.

In caso di eventuale ordine, La preghiamo volerlo cortesemente intestare ed indirizzare a:
Biotec srl
Via Oliere e Saponerie Meridionali, 51
70056 Molfetta (BA).

Restando in attesa di Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Dott. Massimo De Cillis
Biotec srl

POMPE DOSATRICI S.r.l.

Data: 04/05/2017

Cliente: **AQP**

Offerta: **UVI-0271/17-rev.1**

Pos. A) dosaggio: Acido Solforico 94% ITEM

POMPA DOSATRICE			
TESTA POMPANTE		**a membrana meccanica**	
MECCANISMO		**ritorno a molla**	
MATERIALE CORPO MECCANISMO		**alluminio ossidato RAL 7024**	
N. 1	ns. tipo	**M16PP32 DV**	
	portata max	l/h	16
	pressione max	bar	12
	corse / min	spm	50
	valvole a sfera		doppie
	attacchi	Gas f.	3/8"

Parti a contatto del liquido pompato

Testata	**P P**	Sedi valvola	**INCOLOY 825**	Tenuta valvole	**FPM**
Membrana	**PTFE**	Guida valvola	**P P**	Valvole	**HASTELLOY C**

Regolazione della portata manuale 0-100% tramite nonio fisso e manopola graduata; da fermo e in moto.

Motore C.V.E. da 0,25 kW, 4 poli, 230/400 V-trifase-50 Hz; IP55.