acquedotto pugliese
L'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 08/11/2017 - 0130574

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria centrifuga per disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR)
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	L'apparecchiatura risulta non funzionante, interpellata la ditta costruttrice nonché installatrice della stessa, si è evidenziata la necessità di sostituire componenti non più riparabili.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della centrifuga impedisce la disidratazione del fango e quindi il regolare smaltimento dello stesso dall'impianto con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D lgs. 152/2006
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 26/06/2017
Primi interventi adottati	Accumulo dei fanghi nei digestori
Termini di consegna	Lavoro già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria centrifuga per disidratazione fanghi
Denominazione della Ditta affidataria	Vitone Eco srl – Via P. Centola 3, 70032 Bitonto (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice ed installatrice della macchina

SINSERT

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.068,50+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta Vitone Eco srl n. 20/2017 e n. 21/2017 del 03/10/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

SINCERT