



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 15/02/2018 - 0018253



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Ripristini funzionali opere civili e impianto elettrico a seguito di tentativi reiterati di furto del gruppo elettrogeno d'emergenza.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'impianto dovuto all'interruzione di energia elettrica causa tentato furto del gruppo elettrogeno.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il sollevamento dell'intera portata affluente, attesa l'impossibilità a garantire qualsivoglia trattamento, nonché il corretto funzionamento del sistema di sorveglianza al fine di prevenire ulteriori furti e danneggiamenti. Il ricorso all'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione relativi alle lavorazioni richieste per gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino dell'impianto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10.11.2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco a comunicato il il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditte qualificate prontamente disponibili ad intervenire per l'esecuzione delle necessarie attività.
Termini di consegna	Immediata – lavorazioni già eseguite.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none">• Ripristino continuità cavi elettrici;• Fornitura e posa quadri elettrici di comando e protezione;• Fornitura e posa in opera del gruppo ups di soccorso e avvio del gruppo elettrogeno;• Fornitura e posa in opera del quadro di scambio ad intervento automatico sotto consenso di relè presenza rete Enel;• Riparazione infissi divelti;



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<ul style="list-style-type: none"> Riparazione quadri rimossi; Realizzazione protezione a telaio in carpenteria metallica assicurati alla platea in cls in estensione a quella esistente; Realizzazione di illuminazione accessoria per garantire la sicurezza e la sorveglianza degli agenti di polizia e dell'istituto di vigilanza privata che per questa società esegue il controllo antintrusione; Ripristino sistema sensoristico di attivazione centrale di sorveglianza; Ripristino recinzione perimetrale; Fornitura gasolio per alimentazione gruppo elettrogeno di soccorso per garantire l'alimentazione elettrica delle utenze privilegiate, durante tutto il corso delle attività di ripristino generale; Servizio di vigilanza fissa dell'impianto durante le ore non presidiate dal ns. personale addetto alla conduzione;
Denominazione della Ditta affidataria	<ol style="list-style-type: none"> Cel Elettromeccanica di Alessandro Loi, per la parte elettrica dei lavori; HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. per la parte di natura civile dei lavori; Vegapol S.r.l. per il servizio di vigilanza e prevenzione.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte qualificate iscritte nell'albo fornitori AQP resesi prontamente disponibili ad intervenire, per l'immediato ripristino funzionale dell'impianto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<p>Importo totale dei lavori: € 22.342,14 (Ventiduemilatrecentoquarantadue/14) + IVA di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> € 5.971,14 + IVA per la parte elettrica dei lavori; € 8.171,00 + IVA per la parte di natura civile dei lavori; € 8.200,00 + IVA per la parte di natura elettrotecnica e servizi.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	<p>Cel Elettromeccanica applica uno sconto del 15%; HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. applica uno sconto del 26%; Vegapol S.r.l. applica uno sconto del 9,38%;</p>
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<p>Cel Elettromeccanica – Consuntivo n. 01 del 11.11.2017 HR Costruzioni Pubbliche S.r.l. – Consuntivo del 27.11.2017 Vegapol S.r.l. - Offerta del 11.11.2017 e Fattura n.. 18.271/00-2017 del 30.11.2017</p>
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
------------------------	--	--	---------------------	----------

Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BA/T
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci