

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDE

Acquedotto Pugliese  
U - 05/12/2016 - 0127780

IAUAM  
SEDE



TECRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : Mola di Bari	
	Intervento di manutenzione straordinaria del sistema gasometro-torcia.	
<b>Impianto di depurazione</b>	Mola di Bari	
<b>Area</b>	Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura del passo d'uomo con possibile perdita della guardia idraulica e conseguente fuoriuscita di biogas.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	19/09/2016	ing. Discipio - ing. Vitucci
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza del gasometro e immediata richiesta di intervento a ditta altamente specializzata nella manutenzione delle linee gas.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	intervento di manutenzione straordinaria del sistema gasometro-torcia mediante la disconnessione del gasometro ed il collegamento diretto della linea gas alla torcia.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Impiantistica Mangini	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta altamente specializzata in interventi sulle linee gas e prontamente disponibile ad eseguire le lavorazioni nel più breve tempo possibile.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€	3.650,00

*G.*

*Or*  
*AT*



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del	n. 19/096 del 19/09/2016
<b>Allegati</b>	Preventivo del	n. 19/096 del 19/09/2016

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente  
Il Responsabile di Area  
P.I. G. Maraglino**

**Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza Il Dirigente  
Ing. Girolamo Vitucci**