



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 07/02/2017 - 0015893



A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Internal Audit (IAUAM)  
SEDE  
Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: sollevamento liquame equalizzazione.
Impianto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa marca Faggiolati – modello G618R2C1-T102AA2 – matricola 320042198 adibita al sollevamento liquame della stazione di equalizzazione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento della stazione di sollevamento al fine di garantire la costante portata di liquame al comparto biologico, il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico e per evitare l'inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Vuotatura e pulizia della vasca di equalizzazione effettuata a mezzo auto espurgo dalla ditta Castiglia s.r.l.; Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione kit di riparazione, riavvolgimento statore, rettifica albero, ecc. effettuata dalla ditta Elettromeccanica Gentile.
Denominazione della Ditta affidataria	Castiglia s.r.l. – S.S. 7 Appia km 632 + 200 – Massafra (TA). Elettromeccanica Gentile – Via per Mottola sn – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia degli interventi. La ditta Castiglia ha stipulato con AQP il contratto n. 2/12126 del 21/12/2015.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 7.071,41 per la ditta Castiglia;</li> <li>• € 2.264,10 per la ditta Elettromeccanica Gentile.</li> </ul> <b>Totale € 9.335,51 (novemilatrecentotrentacinque/51).</b>



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• La ditta Castiglia ha applicato i prezzi del contratto stipulato con AQP n. 2/12126 del 21/12/2015.</li><li>• La ditta Elettromeccanica Gentile ha applicato uno sconto del 55% sul prezzo dei ricambi.</li></ul>
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Computo consuntivo trasmesso con nota n. 513 del 09/12/2016 della ditta Castiglia. Preventivo n. 2429rev/2016 del 13/10/2016 della ditta Elettromeccanica Gentile.
<b>Allegati</b>	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--	---------------------	-------------------------------------

**Il Richiedente**  
**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
Vito Lamuraglia

**Il Responsabile AGD.**  
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: **Il Dirigente STO**  
Ing. Girolamo Vitucci