



acquedotto
pugliese
Facqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/02/2017 - 0015738



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|--|
| Oggetto | Stazione di trattamento equalizzazione liquami. |
| Impianto | Impianto depurativo di Trani. |
| U.T. | STO BAVBAT – AGD BAT. |
| Descrizione del disservizio | Avaria elettropompa marca Turo – modello D7-150U – matricola IT11266 adibita al sollevamento dei liquami nel bacino di equalizzazione. |
| Motivi dell'emergenza | Assicurare la corretta portata di liquame da trasferire al comparto biologico al fine di garantire il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico e per evitare l'inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 07/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediata – intervento già eseguito. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Vuotatura e pulizia della vasca di equalizzazione effettuata a mezzo auto espurgo dalla ditta Castiglia s.r.l.; Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione tenuta meccanica superiore e inferiore, avvolgimento statore, kit cuscinetti, ricostruzione boccola, kit anelli or, ecc. effettuata dalla ditta E.M.I.B. |
| Denominazione della Ditta affidataria | <ul style="list-style-type: none"> Castiglia s.r.l. – S.S. 7 Appia km 632 + 200 – Massafra (TA). E.M.I.B. – Via Bruno Buozzi, 34/C. – Bari. |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditte specializzata immediatamente disponibili ed attrezzate per la tipologia degli interventi. La ditta Castiglia ha stipulato con AQP il contratto n. 2/12126 del 21/12/2015. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | <ul style="list-style-type: none"> € 3.902,85 per la ditta Castiglia; € 4.889,83 per la ditta E.M.I.B. Totale € 8.792,78 (ottomilasettecentonovantadue/78). |



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|--|--|
| Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto) | <ul style="list-style-type: none">La ditta Castiglia ha applicato i prezzi del contratto stipulato con AQP n. 2/12126 del 21/12/2015.La ditta E.M.I.B. ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumtivo della ditta) | Computo consuntivo trasmesso con la nota n. 511 del 09/12/2016 della ditta Castiglia. Preventivo n. 65 del 10/10/2016 della ditta E.M.I.B. |
| Allegati | Documenti sopra citati. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: **Il Dirigente STO**
Ing. Girolamo Vitucci