



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 07/02/2017 - 0015582



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento sedimentazione finale.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Trani.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria elettropompa marca ABS – modello XFP80C-CB1,3-PE22/4C-50EX – matricola 0005497 adibita al ricircolo dei fanghi nel bacino di sedimentazione finale.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto funzionamento della fase di ricircolo fanghi nella sedimentazione finale per il buon andamento del processo biologico, il rispetto dei limiti allo scarico e per evitare l'inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 26/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Vuotatura e pulizia della vasca di sedimentazione finale effettuata a mezzo autoesporgo della ditta Castiglia s.r.l.. Prelievo dell'apparecchiatura, trasporto in officina e sostituzione tenuta meccanica superiore e inferiore, statore, kit cuscinetti, ecc. effettuata dalla ditta E.M.I.B.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Castiglia s.r.l. – S.S. 7 Appia km 632 + 200 – Massafra (TA). E.M.I.B. – Via Bruno Buozzi, 34/C. – Bari.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditte specializzate immediatamente disponibili ed attrezzate per la tipologia degli interventi. La Ditta Castiglia ha stipulato con AQP il contratto n. 2/12126 del 21/12/2015.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 3.304,99 per la ditta Castiglia;</li> <li>• € 1.458,17 per la ditta E.M.I.B..</li> </ul> <b>Totale € 4.763,16 (quattromilasettecentosessantatré/16).</b>



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	<ul style="list-style-type: none"><li>La ditta Castiglia ha applicato i prezzi del contratto stipulato con AQP n. 2/12126 del 21/12/2015.</li><li>La ditta ha applicato uno sconto del 54,25% sul prezzo dei ricambi.</li></ul>
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"><li>Computo consuntivo trasmesso con la nota n.512 del 09/12/2016 della ditta Castiglia.</li><li>Consuntivo n. 80.2016 della ditta E.M.I.B.</li></ul>
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente  
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD  
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. ~~Girolamo Vitucci~~