



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 11/03/2020 - 0019399



Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla centrifuga
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento della centrifuga
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria alla centrifuga non permette la disidratazione dei fanghi.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 08/01/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza
Termini di consegna	Già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	E' necessario procedere alla sostituzione dell'inverter ed allo sblocco del tamburo

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 190410 - N° IT242226/UK - N° IT274960/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.a. – Via Don Battistoni, 1 – 60035 Jesi (AN) P.IVA 00696010420 – e-mail: info@pieralisi.com
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.546,40
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta PIERALISI MAIP n. 000436 del 10/02/2020
Allegati	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Consuntivo su indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X
------------------------	--	--	--	---------------------	----------

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Nord
Per. Ind. Pietro Bongermio

Il Responsabile AED BR
Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274962/UK