

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 21/02/2017 - 0021471



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

e.p.c. AIP

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari est	
	Fornitura di n. 1 soffiatore ad albero nudo	
Impianto di depurazione	Bari est	
Area	Bari	
Descrizione del disservizio	avaria di n.1 soffiatore ad albero nudo per usura ruotismi interni, inviato in officina c/o la casa madre e la riparazione è risultata antieconomica	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/01/2017	ing. Discipio - ing. Vitucci
Primi interventi adottati	attivata la soffiante di riserva e inviata l'appercchiatura c/o la casa madre per la riparazione	
Termini di consegna	3 settimane dall'ordine	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 soffiatore marca Robuschi, modello RBS 155/F	
Denominazione della Ditta affidataria	Robuschi via S. Lorenzo 71/A 43122 Parma	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	chiesto preventivo alla casa costruttrice	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.655,17	



acquedotto
pugliese
Acquedotto Pugliese S.p.A.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta n.20749334	26/01/2017
Allegati	offerta n.20749334	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

IL R.C.M.

Per Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente MAT
Ing. Girolamo Vitucci