



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 22/02/2018 - 0020927



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria di una delle due soffianti a servizio della stazione di ossidazione fanghi.
Impianto di depurazione	ID Trinitapoli.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo di una delle due soffianti a servizio della stazione di ossidazione fanghi causa avaria motore elettrico KW 55.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari dell'effluente previsti dalla normativa vigente e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di fornitura di macchine ed apparecchiature elettriche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino dell'impianto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12.12.2017 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica del guasto per mezzo della MASMA.
Termini di consegna	Immediata – lavorazioni già eseguite.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	• Fornitura di nuovo Motore elettrico trifase da KW 55/2/B3 400/690 IE.
Denominazione della Ditta affidataria	Michele Caroli S.r.l. – S.P. Bari - Modugno Km.0,800 – 70026 Modugno (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata che disponeva del ricambio in pronta consegna.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto dei lavori: € 2.000,00 (Duecentomila/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">• Preventivo/Offera n. 635 data 22.01.2018.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**