



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/05/2017 - 0053925



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianti di depurazione di CAGNANO VARANO (FG) Lavori di sostituzione di telescopica ed alcuni tratti di tubazione a causa di eccessiva corrosione, alla stazione di digestione aerobica dei fanghi. CODICE INTERVENTO: AGDFG0023
Impianto	Impianto depurativo di Cagnano Varano (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 20/04/2017 presso la stazione di stabilizzazione dell'impianto depurativo di Cagnano Varano si è verificata l'avaria della. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di sostituzione della telescopica e lamiera di calma con tratto di tubazione e saracinesca.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/04/2017 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 Giovanni Cagno
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianti di depurazione di CAGNANO VARANO (FG)</p> <p>Lavori di sostituzione di telescopica ed alcuni tratti di tubazione a causa di eccessiva corrosione, alla stazione di digestione aerobica dei fanghi.</p> <p>CODICE INTERVENTO: AGDFG0023</p> <p>Condizioni fornitura: disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.</p> <p>FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito,</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI;- l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. <p>- la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno.</p>
Denominazione della Ditta affidataria	Metalcivita Srl – S. Paolo Civitate (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti similari di grande affidabilità.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.998,51 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 3.498,96 + I.V.A. 22% (SCONTO DEL 30%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n° 36 del 20/04/2017 della DITTA Metalcivita srl – S. Paolo Civitate (FG)
Allegati	- Preventivo della DITTA Metalcivita srl – S. Paolo Civitate (FG)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Anfieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora