



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 06/04/2017 - 0041660



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di FOGGIA Acquisto in emergenza di Inverter e display PLC asserviti alla centrifuga CBB disidratazione meccanica fanghi. CODICE INTERVENTO: AGDFG0020
Impianto	Impianto depurativo di FOGGIA (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 27/02/2017 presso la stazione di disidratazione meccanica fanghi dell'impianto depurativo di Foggia si è verificata l'avaria dell'inverter e del Plc asservito. Con ODM 6000 del 27.02.2017 veniva attivata la richiesta di intervento della squadra specialistica che dopo una attenta verifica ne consigliava l'acquisto di nuova apparecchiatura. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'intervento di acquisto dell'inverter e relativo display PLC a servizio della centrifuga fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: - Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; - Mantenimento degli standard di Servizio - Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	27/02/2017 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG2 Antonio Princigalli



acquedotto
pugliese
Tacqu. bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p>Impianto depurativo di FOGGIA Acquisto in emergenza di Inverter e display PLC asserviti alla centrifuga CBB disidratazione meccanica fanghi.</p> <p>CODICE INTERVENTO: AGDFG0020 Inverter per decanter mod. CD50S matricola 00149; inverter da 45 kw touch screen.</p> <p>Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto, presso l'impianto di depurazione di Foggia nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco impianto di depurazione di Foggia:</p> <p>Ulteriori Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;- le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI;- l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita;- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.- la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto: rag. Antonio Princigalli.



acquedotto
pugliese
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	DITTA CBB Decanter Srl – Monteroberto (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato, ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti similari di grande affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.350,00 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 4.132,50 + I.V.A. 22% (SCONTATO DEL 5%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n° 133 del 24/03/2017 della DITTA CBB Decanter Srl – Monteroberto (AN)
Allegati	- Preventivo della ditta CBB Decanter Srl – Monteroberto (AN)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufferi

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora