



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
70125 - BARI

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento di sedimentazione finale.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Trani.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio del carroponete del sedimentatore finale n. 3.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto funzionamento della fase di sedimentazione finale al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 07/01/2018 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata. Lavoro già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Sostituzione di n. 2 ruote motrici (dimensioni 400x150) e di n. 2 ruote guida (dimensioni 250x60) al carroponete, riparazione in officina specializzata del motoriduttore (realizzazione di albero motore, costruzione chiavetta, ecc.)
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – Orta Nova (FG).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.655,34 (tremilaseicentocinquantacinque/34).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 1 del 08/01/2018 e n. 16 del 11/02/2018.
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile AGD/BAT  
Ing. Aldo Impagnatiello



Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci

