



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Oggetto | Impianti di depurazione di : Alberobello, Casamassima, Locorotondo, Sammichele di Bari e Turi. | |
| | Manutenzione ordinaria supervisore impianti e sonde di misurazioni ossigeno. | |
| Impianto di depurazione | Alberobello, Casamassima, Locorotondo, Sammichele di Bari e Turi. | |
| Area | STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari | |
| Descrizione del disservizio | Disservizi nelle logiche di funzionamento dei supervisori di impianti e malfunzionamento delle sonde di misurazione ossigeno. | |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale | |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | 07/01/2020 | Vito Labate - Vito Marangi |
| | | Ing. Discipio |
| Primi interventi adottati | Fermo forzato della stazioni e richiesta di assistenza a ditta specializzata. | |
| Termini di consegna | Diversi interventi eseguiti sui vari impianti, a partire dal 07/01/2020 e conclusi in data 11/03/2020 | |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Ricerca guasti e ripristino delle logiche di funzionamento dei supervisori d'impianto e sostituzione ricambi per sonde per la misurazione dell'ossigeno con ricalibrazione delle stesse. | |
| Denominazione della Ditta affidataria | Studio di Ingegneria Ing. Pasquale Miccolis | |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza | |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 3.412,24 | |

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

| | | |
|--|--|----------------|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza. | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo | del 25.03.2020 |
| Allegati | Consuntivo | del 25.03.2020 |


Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--------------|
| Conto Economico | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Investimenti |
|-----------------|-------------------------------------|--|--|--------------|

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate - Vito Marangi




Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

