

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente*

Acquedotto Pugliese
I - 09/05/2017 - 0053392

Lecce,



Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017
Fornitura e installazione touch screen quadro elettrico disidratazione meccanica -
Impianto di depurazione di Gallipoli - trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò





**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 05/05/2017 - 0052409

Lecce,



a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e installazione touch screen quadro elettrico disidratazione meccanica
Impianto	Impianto di depurazione di Gallipoli (LE).
STO	LECCE
Descrizione del disservizio	Centrifuga CBB ferma a causa della rottura del pannello operatore (touch screen) che ne gestisce il funzionamento.
Motivi dell'emergenza	Impossibilità di disidratare i fanghi con gravi conseguenze sul processo depurativo. Infatti il mancato allontanamento dei fanghi può compromettere l'effluente con sanzioni civili e/o penali nei confronti della nostra Società e del personale preposto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 03/05/2017.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	2 gg. lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di touch screen per quadro elettrico centrifuga
Denominazione della Ditta affidataria	CBB Decanter Srl Via dell'industria 13/C 60030 Monteroberto (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta autorizzata e prontezza nella fornitura. Ditta fornitrice dell'apparecchiatura.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.425,00+IVA.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n. 182 del 04/05/2017 della Ditta CBB Decanter Srl Via dell'industria 13/C 60030 Monteroberto (AN)
Allegati	Preventivo. Mail autorizzazione Responsabile di Area

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--


Il Richiedente
Area Depurazione LE
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ing. Antonio Rizzo

Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognigni 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.185.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721, R.E.A. C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT