

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 10/10/2016 - 0105538



A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico avviamento EP n. 2
Impianto	ISF Balice Alto - Bari
U.T.	Macro area Territoriale Bari-BAT
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del quadro elettrico di avviamento elettropompa
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di impianti e apparecchiature elettriche presso gli impianti di Sollevamento della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 06/08/2016 il sig. Pasquale Calabrese, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza del Q.E. in avaria con esclusione dello stesso dal circuito
Termini di consegna	5 giorni lavorativi dalla segnalazione (Intervento già eseguito)
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionalità Q.E. elettropompa n. 2, Q.E. di commutazione, Q.E. commutazione gruppo EI., Q.E. avviamento, prove di funzionamento e certificazioni di conformità
Denominazione della Ditta affidataria	ALTRAFO Srl – Via Alvino snc – Z.I. La Martella – 75100 Matera
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Dachille Automazione Industriale – S.P. Bari – Modugno Km 0+800
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.880,00

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 348/2016 del 07/08/2016
Allegati	


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro



Si autorizza: Il Manager MAT
Ing. Girolamo Vitucci

