

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
1 - 22/12/2016 - 0134286



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura in opera di riduttore manuale per valvola a farfalla DN 900
Impianto	ISF Torre del Diavolo - Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Rottura riduttore manuale condotta premente DN 900
Motivi dell'emergenza	Tubazione premente fuori servizio causa valvola rotta in chiusura
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/12/2016
Primi interventi adottati	Attivazione e ripristino urgente
Termini di consegna	21/12/2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio riduttore in avaria e sostituzione con nuovo riduttore equivalente all'esistente
Denominazione della Ditta affidataria	Faver SpA - Via S. Caterina, 31 - 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.500,00

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

**Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro**



**Si autorizza Il Manager MAT
Ing. Girolamo Vitucci**

