acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 06/03/2017 - 0026338

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria trasformatore MT/bt.
Impianto	Impianto di depurazione di Ceglie Messapica (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	I sistemi di protezione del trasformatore MT/BT sono intervenuti a causa di una avaria allo stesso che quindi risulta non funzionante.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento del trasformatore MT/BT causa l'assenza di energia elettrica su tutto l'impianto, compromettendo così l'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 .
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 16/02/2017.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria trasformatore MT/BT
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito s.r.l. Via Baione nc zona industriale – 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta installatrice e di provata affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 624,50+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta San Vito srl n. 112/2017 del 21/02/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		**Investimenti**		

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone