



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/03/2017 - 0026794



Taranto,


Al Responsabile S.T.O BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino sedimentatore finale.
Impianto	Impianto di depurazione di Faggiano.
S.T.O.	Area depurazione TA-BR
Descrizione del disservizio	Ostruzione della tubazione di alimentazione del sedimentatore finale.
Motivi dell'emergenza	Si tratta dell'unico sedimentatore.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Avviata la chiariflocculazione di emergenza e iniziato lo svuotamento del sedimentatore.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Taglio della tubazione in prossimità di due curve dove si pensava ci fosse l'intasamento. Dopo la disostruzione si è ripristinato il tutto con l'inserimento di due tubi di sfiato.
Denominazione della Ditta affidataria	Luperto srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidataria dei lavori di potenziamento dell'impianto.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.700,00 .+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta Luperto srl del 14/02/2017.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. o P. IVA: 00347000721, REA C.G.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Allegati	Offerta su indicata.
----------	----------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti	
-----------------	---	--------------	--

Il Richiedente

Area Depurazione TA-BR

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva: Il Responsabile di Area TA-BR

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O. TA-BR

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,00 - v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

