



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 22/02/2017 - 0022387



Direttore Reti e Impianti
Direzione Procurement
Internal Auditing

Oggetto	Verifica e ripristino attuatori pneumatici stazione di filtrazione e riprogrammazione filtri su PLC
Impianto	Impianto di Depurazione di Vernole
S.T.O.	Lecce
Descrizione del disservizio	Anomalia nei sistemi di controllo della stazione di filtrazione dell'impianto di depurazione di Vernole.
Motivi dell'emergenza	A seguito di anomalia ai sistemi di controllo si è dovuto procedere al ripristino e riprogrammazione degli automatismi dei filtri a sabbia su PLC.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazioni del 21/09/2016 e 17/10/2016
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Prestazione già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino e riprogrammazione stazione di filtrazione
Denominazione della Ditta affidataria	BF Service
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidabile e prontamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.550,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte N 160927 del 21/09/2016 e 161028 del 17/10/2016
Allegati	Offerte N 160927 del 21/09/2016 e 161028 del 17/10/2016



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il richiedente

il Responsabile di conduzione e manutenzione

p.i. Desio Carparelli

Si approva

Area Gestione Depurazione LE

Il Responsabile di Area

Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza

Il Responsabile STO LECCE

Ing. Marcello Rainò