



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria centrifuga per disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	L'apparecchiatura presentava problemi di funzionamento anomalo, interpellata la ditta costruttrice, si è evidenziata la necessità di eseguire una manutenzione straordinaria
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della centrifuga impedisce la disidratazione del fango e quindi il regolare smaltimento dello stesso dall'impianto con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09/08/2017.
Primi interventi adottati	Accumulo dei fanghi nei digestori.
Termini di consegna	Lavori eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria centrifuga per disidratazione fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.a. – Via Don Battistoni n. 1, 60035 JESI (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina.



**SINCERT**



acquedotto  
pugliese  
L'acqua, bene comune

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.876,20+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Ditta Pieralisi Maip S.p.a. del 14/08/2017 e 13/09/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

**Il Richiedente**  
**Area Depurazione Ta-Br**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
**Per. Ind. Alessandro Mangini**

**Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br**  
**Ing. Nicola Nocarnicola**

**Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br**

**Ing. Gaetano Barbone**



**SINCERT**