



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 08/11/2017 - 0130648



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria al sistema di diffusione aria alla vasca di ossidazione linea 2
Impianto	Impianto di depurazione di Mesagne (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	Il sistema di diffusione aria, a servizio della vasca di ossidazione linea 2, presenta in diversi punti diffusori e tubazioni rotte.
Motivi dell'emergenza	Tale stato di fatto non permette una distribuzione omogenea dell'ossigeno in vasca e, quindi, compromette il corretto funzionamento di tutto il comparto biologico con ripercussioni negative sul processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 21/09/2017
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	Prestazione già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria al sistema di diffusione aria alla vasca di ossidazione linea 2
Denominazione della Ditta affidataria	TEK METAL s.r.l. - C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.



SINCERT



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.500,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta TEK.METAL s.r.l. n° 182/17 RG del 06/10/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



SINCERT