



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 06/02/2020 - 0009691



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n. 2 nuove soffianti a servizio della stazione di ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di Crispiano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avvia delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione
Motivi dell'emergenza	L'avvia delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancata fornitura di ossigeno al comparto biologico comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09/01/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	2 mesi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione delle soffianti

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	AERZEN Italia S.r.l. - Via Raffaello Sanzio 52 - 20021 BOLLATE (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice dell'apparecchiatura - ART 125 - Comma 1 - Lettera D - E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- TOTALE FORNITURA € 29.035,00 oltre iva come per legge - TOTALE FORNITURA SCONTATA € 25.500,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- Sconto applicato pari al 10 % su offerta del 13/01/2020 + ulteriore 2% con mail del 03/02/2020
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta AERZEN Italia S.r.l. n. HC 6017-HC00-K P3
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Offerta AERZEN Italia S.r.l. n. HC 6017-HC00-K P3 - Mail del 03/02/2020

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

