

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 17/12/2018 - 0128046



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori di rifunionalizzazione trincee drenanti mediante rimozione e pulizia del fondo.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Galatina
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli - Ing. Mario Pietrosanti
Descrizione del disservizio	Trincee drenanti al collasso non più in grado di ricevere e allontanare il refluo depurato.
Motivi dell'emergenza	Ripristinare la piena funzionalità delle trincee al fine di evitare esondazioni del refluo nelle aree private circostanti.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione impianto e del Responsabile di Area del 27/09/2018
Termini di consegna	30 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di circa 500 mc. di materiale arido di cava, incluso trasporto, spandimento e compattazione per l'innalzamento degli argini esistenti e relativa viabilità; Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le materie luride, anche in presenza d'acqua, in vasche, compresa la configurazione del fondo e delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici.
Denominazione della Ditta affidataria	Spurgo Canaljet Via Sardegna, 28 73042 Casarano (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esecutrice di interventi simili, specializzata in tali interventi e immediatamente resasi disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 160.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Verbale di Somma Urgenza del 28/09/2018
Allegati	Verbale di Somma Urgenza

Intervento ascrivibile a:

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

